

インサート JIS 規格呼び径表記について

金属インサートを規定する2つのJIS規格に関して、JIS規格では、「呼び径を製品に表記する」と規定されていますが、品種により製品のインサート呼び径表記がミリ表記とインチ表記が混在しています。

また、お客さまは、ねじ表記についてインチ表示を望まれていることから、1. 対象製品に関して、2. 呼び径読み替え表を作成しました。

1. 対象製品

1) JISK6743「水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手」規格品

- ・ 給水栓用エルボ (A形)
- ・ 給水栓用ソケット (A形)
- ・ 給水栓用チーズ (A形)
- ・ 金属おねじ付バルブ用ソケット (A形)

2) JISK6777「耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手」規格品

- ・ 給水栓用エルボ (A形)
- ・ 給水栓用ソケット (A形)
- ・ 金属おねじ付バルブ用ソケット (A形)

2. 呼び径読み替え表

呼び径	TS (A呼称)	ねじ (A呼称)	読み替え	
			A呼称	B呼称
13	13	13	13 × 13	13 × 1/2
16	16	13	16 × 13	16 × 1/2
16 × 13	16	13	16 × 13	16 × 1/2
20	20	20	20 × 20	20 × 3/4
20 × 13	20	13	20 × 13	20 × 1/2
25	25	25	25 × 25	25 × 1
25 × 20	25	20	25 × 20	25 × 3/4
30	30	30	30 × 30	30 × 1 1/4
40	40	40	40 × 40	40 × 1 1/2
50	50	50	50 × 50	50 × 2